

17. Okt. 2018



Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden
Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals dal Grischun
Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni

Tel +41 81 257 24 15

Fax +41 81 257 21 49

E-Mail: info@alt.gr.ch

Internet: www.alt.gr.ch

Datum 15.10.2018
 Kontakt Christian Gujan
 Direktwahl 081 257 26 77
 E-Mail christian.gujan@alt.gr.ch
 Referenz C34698

Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden
 Planaterrastrasse 11, 7001 Chur

Gemeinde Breil/Brigels
 Heini Hunger
 Via principala 32
 7165 Breil/Brigels

Untersuchungsbericht

Allgemeines

Betrieb Trinkwasserversorgung Breil/Brigels, 7162 Tavanasa, Nr. 27898
 Für den Betrieb verantwortlich Heini Hunger
 Privatauftrag Überprüfung, ob ausgewählte Vorschriften der Lebensmittelgesetzgebung eingehalten werden
 Prüfverfahren nach international anerkannten Regeln und Protokollen oder anderen validierten Verfahren
 Für die Erhebung verantwortlich Reto Dietrich, Brunnenmeister
 Eingang der Proben im Labor 02.10.2018, 09:05 h

Proben und Ergebnisse

349196 Plaun da Tschess

Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Trinkwasser im Verteilnetz

Probe vom 02.10.2018, 08:00 h
 Flaschennummer: 1740/Glas 1
 Probentemperatur: 6.4 °C
 Aussehen: klar
 Probenzustand bei Eingang: gekühlt
 Probenanlieferung: persönlich
 Nutzung: genutzt
 Witterung: leichter Regen in den letzten 24h
 Meereshöhe: 1450 m ü.M.

Untersuchungen betreffend Metalle	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Antimon	0.0000913 mg/L	max. 0.005 mg/L	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Blei	nn mg/L	max. 0.01 mg/L	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Cadmium	0.0000098 mg/L	max. 0.003 mg/L	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Chrom	nn mg/L	max. 0.05 mg/L	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Kupfer	0.000247 mg/L	max. 1 mg/L	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Nickel	0.000951 mg/L	max. 0.02 mg/L	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Zink	0.0055 mg/L	max. 5 mg/L	TBDV Anh. 2	einwandfrei

TBDV = Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (SR 817.022.11); nn = nicht nachweisbar

Kosten (exkl. MWST)

Gestützt auf Art. 58 des Lebensmittelgesetzes (LMG, SR 817.0) wird eine Gebühr erhoben. Sie setzt sich zusammen aus:

Untersuchungskosten	CHF	288.75
Ausfertigungs- und Mitteilungsgebühren	CHF	20.00
Total	CHF	308.75

Freundliche Grüsse

**Amt für Lebensmittelsicherheit und
Tiergesundheit Graubünden**



Christian Gujan
Trinkwasserkontrolleur



Matthias Beckmann
Kantonschemiker

Bemerkungen

Rechnungsadresse: Gemeinde Breil/Brigels, Via principala 32, 7165 Breil/Brigels

Gesetzes- und Verordnungstexte unter www.blv.admin.ch.

Beilagen

Rechnung

Kopien

Trinkwasserversorgung Breil/Brigels, Reto Dietrich, Via Sontga Clau 25, 7159 Andiast